

# Anexo B



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL



AUTO DE INTERDIÇÃO Nº 40006  
Data da lavratura: 4.12.20 Horário: 16:00h

## AUTO DE INTERDIÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO

### TIPO DE INTERDIÇÃO

☒ Interdição Prévia Total ☐ Interdição Prévia Parcial ☐ Interdição-sanção

### IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDÁ  
Nome Fantasia: GINÁSIO MUNICIPAL DE TRAMANDÁ  
PPCI / PSPCI N.º: 1859  
Logradouro: AVENIDA DA IGARÇA Nº: 437  
Complemento: Bairro: CENTRO Município: TRAMANDÁ

### IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDÁ  
RG: CPF:  
Telefone: E-mail:

### CAUSA DE INTERDIÇÃO

Locais de Reunião de Público – Divisões F-5, F-6, F-7, F-11 e F-12

- ☐ Total ausência de pelo menos uma das seguintes medidas de segurança contra incêndio: detecção de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de orientação de incêndio, iluminação de balizamento, saídas de emergência, controle de materiais de acabamento e revestimento, quando exigido pela legislação e regulamentação
- ☐ Instalação incompleta, alterada ou deficiente de medidas mínimas de segurança contra incêndio
- ☐ Elevada probabilidade de incêndio
- ☐ Elevada probabilidade de colapso estrutural

### Edificações ou áreas de risco de incêndio em geral

☒ Instalação incompleta, alterada ou deficiente de medidas mínimas de segurança contra incêndio

☒ Elevada probabilidade de incêndio

☒ Elevada probabilidade de colapso estrutural

### Eventos temporários

- ☐ Não apresentação do PSPCI e/ou PPCI da edificação ou área de risco em até 05 (cinco) dias úteis que antecedem o evento
- ☐ Realização de evento temporário sem a emissão do APPCI

### Interdição-sanção

- ☐ Decurso do prazo de 90 dias-multa sem o saneamento das irregularidades

### DESCRIÇÃO DA(S) CAUSA(S) DE INTERDIÇÃO

A COLEÇÃO POSSUI DEFICIÊNCIA NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RISCO DE COLAPSO ESTRUTURAL E FALTA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS COM VÍDEOS QUEIMADOS COM RISCO DE QUEIMAS.

\* MEDIDAS MÍNIMAS COM DEFICIÊNCIA (EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO)

### CIÊNCIA DA INTERDIÇÃO

☐ APPCI foi recolhido ☐ APPCI não foi recolhido

Comunico a V.S.ª que, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e o Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de Setembro e 2014, o CBMRS, INTERDITA sua edificação / área de risco de incêndio / evento temporário. A partir desta data, o proprietário ou responsável deverá tomar as medidas necessárias para a adequação à legislação em vigor no Estado do Rio Grande do Sul. **A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO DEVERÁ PERMANECER ISOLADA, SEM A PERMANÊNCIA HUMANA NOS LOCAIS INTERDITADOS.** A desinterdição é condicionada à emissão do APPCI e o saneamento das irregularidades que ensejaram a lavratura deste Auto de Interdição.

Declaro que recebi uma via do presente **AUTO DE INTERDIÇÃO** e que estou ciente das implicações relacionadas acima e que nova vistoria deverá ser solicitada quando sanadas as irregularidades constatadas, na Unidade do Corpo de Bombeiros Militar situada nesta cidade.

Assinatura do cientificado

Assinatura do agente fiscalizador

Nome: ANA PAULA SEIZLER  
RG: 51312594

Nome do agente fiscalizador: CARLOS ALBERTO  
Id. Func.: 3144927

O infrator negou-se a receber e/ou assinar o Auto de Interdição. São testemunhas do fato:

Assessora de expediente do gabinete do Prefeito

Port. 024/17

Assinatura da testemunha

Assinatura da testemunha

Nome: RG:

Nome: RG: